

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения
Ростовской области
«Комплексный центр социального обслуживания населения Боковского района»
346250, Ростовская область, Боковский район, ст. Боковская, ул.Школьная, 4
Тел. 8 (86382)-3-14-57

№ 126 от 03.04.2020

*Боковскому межрайонному
прокурору
старшему советнику юстиции
Иванову Ю.Н.*

Уважаемый Юрий Николаевич!

Представление от 05.03.2020 № 7-20-2020/443 рассмотрено с участием помощника прокурора Бондарева А.А. 03.04.2020.

На основании п.п. «ж» п.23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 на объектах запрещается размещать мебель, оборудование и другие предметы на подходах к пожарным кранам внутреннего противопожарного водопровода и первичным средствам пожаротушения, у дверей эвакуационных выходов, люков на балконах и лоджиях, в переходах между секциями и выходами на наружные эвакуационные лестницы, демонтировать межбалконные лестницы, а также заваривать люки на балконах и лоджиях квартир.

Эвакуационный выход на первом этаже здания освобожден от посторонних предметов.

Дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями в учреждении обеспечено.

Приказом от 01.04.2020 № 66-ЛС «О применении дисциплинарного взыскания» и.о. заведующей отделением Кочетовой Л.Н. за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, нарушение п.п. «ж» п.23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 объявлено дисциплинарное взыскание «замечание» (копия приказа прилагается).

Директор ГБУСОН РО
«КЦСОН Боковского района»



Л.В. Стерлядникова